

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان جمال الدین حسینی مدیر توزیع برق جنوب سنندج در تشریح این خبرگفت: بمنظورسایز نمودن ظرفیت ترانسهای عمومی و اختصاصی ، تمامی پستهای که تعادل بار و کاهش ظرفیت آنها اجتناب ناپذیر بوده و میزان بار آنها کمتر از ظرفیت نامیشان است، اقدام به کاهش قدرت شدند که در مجموع 2190 کیلوولت آمپر از ظرفیتشان در سال جاری تقلیل داده شد.

وی در ادامه هدف از کاهش قدرت پستها را بهبود ضریب بهره برداری و کاهش تلفات شبکه عنوان کرد و افزود: تعادل بار صورت گرفته شامل 24 دستگاه ترانسفورماتور هوایی (عمومی و اختصاصی) در حوزه برق جنوب شهرستان سنندج است.

جمال الدین حسینی در پایان از اجرای این پروژه بدون تحمیل هیچ گونه هزینه اضافی برای شرکت افزود: با استفاده از توان فنی همکاران و همچنین بهبود ضریب بهره برداری بزودی از قدرت پستهای دیگری که میزان بارشان کمتر از ظرفیتشان است کاسته خواهد شد.