

مشخصات فنی پیشنهادی کابل خودنگهدار ۶ رشته ۲۵+۱۶+۳۵*۳

(فاز و نول : ۳۵ روشنایی : ۱۶ مسنجر : ۲۵)

ردیف	شرح مشخصه	واحد	معیار پذیرش	مقدار پیشنهادی
۱	حداقل ضخامت نقطه ای عایق اکستروود پیوسته فاز	mm	1.34	
۲	حداکثر مقاومت الکتریکی هادی فاز در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد	Ω /km	0.868	
۳	کیفیت نشانه گذاری روی کابل	—	جت پرینت	
۴	نوع بسته بندی	—		
۵	احراز نمایندگی از کارخانه سازنده	—		
۶	گارانتی	ماه	۲۴	
۷	سوابق فروش	—		
۸	رضایت خریداران قبلی	—		
۹	اخذ گواهی تطابق با استاندارد از شرکت توانیر	—		
۱۰	وزن هادی آلومینیوم	gr/m	414	
۱۱	ارائه مدارک در خصوص رعایت چرخه حیات محصول			
۱۲	ارائه مدارک در خصوص رعایت الزامات زیست محیطی			

توجه :

- ۱- تکمیل کلیه اطلاعات جدول بالا (ستون مقدار پیشنهادی) الزامی می باشد.
- ۲- جهت ردیفهای ۷، ۸ و ۹ ارسال مستندات مرتبط الزامی است.
- ۳- کلیه مستندات فنی بایستی در قالب تنها یک فایل زیپ تهیه شود. محتویات فایل زیپ فقط فایلهایی با فرمت PDF بوده و نام هر فایل بر اساس ردیف جدول بالا نامگذاری شود. به عنوان نمونه نام فایل PDF مستندات مربوط به سوابق فروش، "ردیف ۷" باشد.
- ۴- در صورت برنده شدن چاپ شماره اعلام یا مناقصه و نیز ASSET ID روی عایق کابل الزامی است.